

**Zakres prac przewidzianych do przeglądu
Zespołów Spalinowo - Elektrycznych i agregatów**

W ramach realizacji zlecenia należy wykonać prace wynikające z dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej polegającej w zależności od potrzeb na:

1. Wymiana oleju – **olej dostarcza Zamawiający**
2. Wymiana filtra oleju – **w przypadku wymiany oleju filtry dostarcza Wykonawca**
3. Wymiana filtra paliwa
4. Wymiana filtra powietrza - **jeśli agregat posiada**
5. Wymianie płynu chłodzącego – **w przypadku wymiany płyn dostarcza użytkownik.**
6. Kontrola pasków klinowych
7. Kontroli układu smarowania
8. Usunięcia wody z wstępnego filtra paliwa
9. Kontroli szczelności układu chłodzenia oraz jakości zawartego w nim płynu
10. Kontroli prędkości biegu jałowego
11. Kontroli parametrów pracy alternatora
12. Kontroli stanu akumulatorów
13. Kontroli stanu połączeń mechanicznych
14. Kontroli stanu połączeń elektrycznych
15. Kontroli napięcia prądnicy
16. Kontroli zespołu pod/bez obciążenia
17. Kontroli parametrów wyjściowych częstotliwości i napięcia
18. Kontroli rezystancji izolacji
19. Kontrola rezystancji prądnicy