



MPEC
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 28 kwietnia 2025 r

NE 38.10.2025

Wszyscy Wykonawcy

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych na terenie Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Płockiej we Włocławku**”, w dniu 25 kwietnia 2025 r. wpłynęły pytania/ wnioski od Wykonawcy.

Zamawiający działając zgodnie z par. 32 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2025 z dnia 7 stycznia 2025 r. Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami, mianowicie:

Pytanie nr 1:

„W węzłach zostały zaprojektowane regulatory 3 kanałowe typ TROVIS 5579 z Rs 232+ M-bus, które mają swoje uzasadnienie techniczne do zastosowania ale tylko w przypadku węzłów 3Funkcyjnych a nie jedno, czy dwufunkcyjnych.

W tabeli materiałów węzłów, załączonej do w/w postępowania, zostały zastosowane urządzenia firmy SAMSON, które zostały wycofane z produkcji.

W załączeniu lista z oznaczonymi urządzeniami, które nie są już produkowane.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie w węzłach:

1. Regulator pogodowy typ TROVIS 5573-0, dwukanałowy dla węzłów 1 i 2 funkcyjnych
2. Regulator pogodowy typ TROVIS 5578E, trzykanałowy dla węzłów 3 funkcyjnych
3. Projektowany siłownik 5825-10, aktualny odpowiednik 5827-A11
4. Projektowany siłownik 5825-13, aktualny odpowiednik 5827-A11.3
5. Projektowany czujnik 5227-2, aktualny odpowiednik 5227-5
6. Projektowany czujnik 5267-2, aktualny odpowiednik 5267-3”

W załączeniu:

- Zestawienie materiałów węzłów
- tabela węzłów

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż we wszystkich (14szt) węzłach cieplnych należy zamontować regulatory pogodowe typu TROVIS 5573 – 0.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane aktualnie produkowane zamienniki w stosunku do siłowników i czujników temperatury.

Z uwagi na fakt, iż dokumentacja dla zadania została opracowana w roku 2013 do doboru i wykonania węzłów cieplnych w pierwszej kolejności stosować zapisy zawarte w Zał. Nr 5 t. j. Wytocznych MPEC Włocławek do doboru kompaktowych węzłów cieplnych (technologia, AKPiA, system telemetrii).

Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu