

WYKAZ HYDRANTÓW

znajdujących się w administracji KPW Świnoujście

2025 rok

I. Sieć hydrantów wewnętrznych

LP.	lokalizacja	typ hydrantu	ciśnienie statyczne MPA	ciśnienie dynamiczne MPA	wydajność
KK 4370 PORT ŚWINOUJŚCIE					
1.	Budynek 7 • parter • I piętro • stołówka	HW 25	0,36	0,28	1,17
		HW 25	0,3	0,24	1,08
		HW 25	0,32	0,26	1,13
2.	Budynek 13 • parter • I piętro	HW 52	0,38	0,34	2,61
		HW 52	0,36	0,32	2,45
3.	Budynek 14 • parter • I piętro	HW 25	0,4	0,24	1,08
		HW 25	0,36	0,22	1,04
4.	Budynek 16 • piwnica • parter mag. mundurowy • parter mag. mundurowy – I piętro • parter mag. żywnościowy – parter • parter mag. żywnościowy	HW 25	0,38	0,28	1,17
		HW 25	0,38	0,28	1,17
		HW 25	0,36	0,26	1,13
		HW 25	0,4	0,3	1,21
		HW 25	0,38	0,28	1,17
5.	Budynek 17	HW 25	0,32	0,24	1,08
6.	Budynek 24 • warsztat trałowy • stolarnia • spawalnia • parter	HW 52	0,4	0,32	2,53
		HW 52	0,38	0,32	2,53
		HW 52	0,38	0,32	2,53
		HW 52	0,4	0,34	2,61
7.	Budynek 34 • parter • I piętro • II piętro	HW 52	0,4	0,36	2,69
		HW 52	0,4	0,32	2,53
		HW 52	0,42	0,34	2,61
8.	Budynek 35 • parter • I piętro • II piętro	HW 25	0,3	0,28	1,17
		HW 25	0,28	0,24	1,08
		HW 25	0,3	0,26	1,13
9.	Budynek 36 • parter • I piętro • II piętro	HW 25	0,38	0,28	1,17
		HW 25	0,32	0,24	1,08
		HW 25	0,34	0,26	1,13

10.	Budynek 43 • parter I wejście • parter II wejście • I piętro parter I wejście • I piętro parter II wejście	HW 25	0,28	0,24	1,08
		HW 25	0,3	0,26	1,13
		HW 52	0,42	0,36	2,69
		HW 25	0,36	0,24	1,08
11.	Budynek 50	HW 52	0,4	0,34	2,61
12.	Budynek 52 • parter • parter	HW 25	0,38	0,26	1,13
		HW 25	0,36	0,24	1,08
KK 7894 PORT ŚWINOUJŚCIE - (basen południowy)					
1.	Budynek 3 • piwnica • piwnica • parter • parter • I piętro • I piętro • II piętro • II piętro	HW 25	0,4	0,36	1,33
		HW 25	0,36	0,24	1,08
		HW 25	0,3	0,26	1,13
		HW 25	0,32	0,28	1,17
		HW 25	0,32	0,26	1,13
		HW 25	0,36	0,24	1,08
		HW 25	0,28	0,24	1,08
		HW 25	0,28	0,24	1,08
2.	Budynek 4 • parter – psycholog • parter – SKW • I piętro – SKW	HW 25	0,36	0,24	1,08
		HW 25	0,4	0,26	1,13
		HW 25	0,36	0,22	1,04
3.	Budynek 5 • parter • I piętro • II piętro	HW 25	0,38	0,28	1,17
		HW 25	0,40	0,28	1,17
		HW 25	0,38	0,26	1,13
4.	Budynek 7 • parter • stacja diagnostyczna • hala napraw • brama 3 • brama 5 • parter PST	HW 25	0,42	0,28	1,17
		HW 25	0,42	0,3	1,21
		HW 25	0,38	0,26	1,13
		HW 25	0,34	0,28	1,17
		HW 25	0,32	0,26	1,13
		HW 25	0,4	0,28	1,17
KK 8590 INFRASTRUKTURA					
1.	Budynek 16 • parter • parter • parter	HW 25	0,40	0,26	1,13
		HW 25	0,38	0,28	1,17
		HW 25	0,4	0,3	1,21
KK 4381 BATALION KARSIBÓR					
1.	Budynek 34 • parter • I piętro • II piętro	HW 52	0,42	0,34	2,81
		HW 52	0,4	0,34	2,61
		HW 52	0,44	0,36	2,69

KK 4388		OGNICA			
1.	Budynek 89 • parter • I piętro	HW 52 HW 52	0,4 0,44	0,34 0,36	2,61 2,69
KK 4310		DZIWNÓW			
1.	Budynek 7 • parter • parter • I piętro • I piętro • poddasze	HW 25 HW 25 HW 25 HW 25 HW 25	0,4 0,4 0,38 0,4 0,4	0,3 0,28 0,22 0,24 0,24	1,21 1,17 1,04 1,08 1,08
2.	Budynek 8 • parter • parter • I piętro • I piętro • poddasze	HW 25 HW 25 HW 25 HW 25 HW 25	0,38 0,4 0,04 0,04 0,38	0,22 0,24 0,24 0,26 0,28	1,04 1,08 1,08 1,13 1,17
3.	Budynek 10 • parter • parter • parter • parter • parter • I piętro	HW 25 HW 25 HW 25 HW 25 HW 25 HW 25	0,4 0,38 0,32 0,28 0,34 0,28	0,26 0,28 0,22 0,22 0,24 0,22	1,13 1,17 1,04 1,04 1,08 1,04
4.	Budynek 11 • parter • I piętro • II piętro	HW 25 HW 25 HW 25	0,26 0,32 0,3	0,22 0,26 0,22	1,04 1,13 1,04
5.	Budynek 13 • parter • I piętro • II piętro	HW 25 HW 25 HW 25	0,28 0,32 0,4	0,24 0,26 0,28	1,08 1,13 1,17
6.	Budynek 19 • stacja obsługi pojazdów	HW 33	-	-	-
7.	Budynek 23 • garaż WSP • parter WSP • I piętro WSP • patrol rozminowania • I piętro - patrol • parter	HW 25 HW 25 HW 25 HW 25 HW 25 HW 25	0,44 0,4 0,4 0,38 0,4 0,4	0,2 0,24 0,26 0,28 0,3 0,28	1,00 1,08 1,13 1,17 1,21 1,17
8.	Budynek 31 • piwnica • piwnica • I piętro • I piętro • II piętro • II piętro	HW 52 HW 52 HW 52 HW 52 HW 52 HW 52	0,46 0,44 0,38 0,44 0,4 0,38	0,34 0,36 0,3 0,36 0,34 0,34	2,61 2,69 2,45 2,69 2,61 2,61

9.	Budynek 40		HW 33	0,42	0,26	1,72
	• A - Nr 1		HW 33	0,42	0,24	1,65
	• A - Nr 2		HW 33	0,4	0,26	1,72
	• A - Nr 3		HW 33	0,36	0,26	1,72
	• A - Nr 4		HW 33	0,42	0,28	1,78
	• A - Nr 5		HW 33	0,42	0,26	1,72
	• B - Nr 1		HW 33	0,42	0,24	1,65
	• B - Nr 2		HW 33	0,38	0,26	1,72
	• B - Nr 3		HW 33	0,44	0,26	1,72
	• B - Nr 4		HW 33	0,42	0,28	1,78
	• B - Nr 5		HW 33	0,42	0,26	1,72
	• B - Nr 6		HW 33	0,36	0,24	1,65
	• B - Nr 7		HW 33	0,38	0,26	1,72
	• B - Nr 8		HW 33	0,44	0,26	1,72
	KK 4422 KASYNO					
1.	Budynek nr 1		HW 52	0,42	0,32	0,32
	• parter		HW 52	0,4	0,32	0,32
	• I piętro		HW 52	0,36	0,32	0,32
	• II piętro		HW 52	0,36	0,32	0,32
KK 4423 ŻANDARMERIA WOJSKOWA						
1.	Budynek nr 2		HW 25	0,38	0,28	1,17
	• parter		HW 25	0,34	0,24	1,08
	• I piętro		HW 25	0,34	0,24	1,08
2.	Budynek nr 3		HW 25	0,36	0,28	1,17
	• parter		HW 25	0,34	0,26	1,13
	• I piętro		HW 25	0,34	0,26	1,13
KK 4396 BIAŁA GÓRA						
1.	Budynek nr 50		HW 25	0,32	0,22	1,04
	• parter		HW 25	0,28	0,22	1,04
	• parter		HW 25	0,28	0,22	1,04

Wykonawca jest zobowiązany poinformować o każdej rozbieżności między zapisanymi danymi w tabeli, a faktycznym stanem hydrantów (np. nazwa, typ, parametry, ilość itp).

II. Sieć hydrantów zewnętrznych

LP.	lokalizacja	typ hydrantu	ciśnienie statyczne MPA	ciśnienie dynamiczne MPA	Wydajność DM ³ /S
KK 4370 PORT ŚWINOUJŚCIE					
1.	Przy budynku nr 10	HN 80	0,39	0,22	10,58
2.	Przy budynku nr 14	HN 80	0,4	0,24	11,05
3.	Przy budynku nr 43	HN 80	-	-	-
4.	Przy budynku nr 52	HN 80	0,41	0,24	11,05
5.	Przy budynku nr 52	HN 80	0,4	0,26	11,5
6.	Przy budynku nr 52	HN 80	0,41	0,32	12,75
7.	Plac za WSP	HN 80	0,4	0,32	12,75
8.	Przy budynku MPS	HN 80	0,45	0,3	12,35
9.	Basen Główny nr 1	HN 80	0,43	0,32	12,75
10.	Basen Główny nr 2	HN 80	0,41	0,3	12,35
11.	Basen Główny nr 3	HN 80	0,4	0,32	12,75
12.	Basen Główny nr 4	HN 80	0,42	0,28	11,93
13.	Basen Główny nr 5	HN 80	0,32	0,24	11,05
14.	Basen Główny nr 6	HN 80	0,3	0,24	11,05
15.	Basen Główny nr 7	HP 80	0,45	0,3	12,35
16.	Basen Główny nr 8	HP 80	0,43	0,32	12,75
17.	Basen Zimowy nr 1	HP 80	0,41	0,3	12,35
18.	Basen Zimowy nr 1	HN 80	0,41	0,3	12,35
19.	Basen Zimowy nr 2	HP 80	0,4	0,32	12,75
20.	Basen Zimowy nr 2	HN 80	0,4	0,28	11,93
21.	Basen Zimowy nr 3	HP 80	0,42	0,34	13,15
22.	Basen Zimowy nr 3	HN 80	0,41	0,28	11,93
23.	Basen Zimowy nr 4	HP 80	0,4	0,34	13,15
24.	Basen Zimowy nr 4	HN 80	0,39	0,32	12,75
25.	Basen Zimowy nr 5	HP 80	0,4	0,32	12,75
26.	Basen Zimowy nr 5	HN 80	0,45	0,3	12,35
27.	Basen Zimowy nr 6	HP 80	0,42	0,34	13,15
28.	Basen Zimowy nr 6	HN 80	0,43	0,32	12,75
29.	Basen Zimowy nr 7	HP 80	0,42	0,28	11,93
30.	Basen Zimowy nr 7	HN 80	0,41	0,3	12,35
31.	Basen Zimowy nr 8	HP 80	0,41	0,3	12,35
32.	Basen Zimowy nr 9	HP 80	0,4	0,3	12,35
33.	Basen Zimowy nr 10	HP 80	0,41	0,32	12,75
34.	Basen Zimowy nr 11	HP 80	0,39	0,32	12,75
35.	Basen Zimowy nr 12	HP 80	0,4	0,32	12,75
36.	Basen Zimowy nr 13	HP 80	0,4	0,3	12,35
37.	Basen Zimowy nr 14	HP 80	0,41	0,3	12,35
38.	Basen Zimowy nr 15	HP 80	0,42	0,28	11,93
39.	Basen Węglowy nr 1	HP 80	0,42	0,28	11,93
40.	Basen Węglowy nr 1	HN 80	0,41	0,3	12,35
41.	Basen Węglowy nr 2	HP 80	0,4	0,34	13,15

42.	Basen Węglowy nr 2	HN 80	0,42	0,34	13,15
43.	Basen Węglowy nr 3	HP 80	0,4	0,32	12,75
44.	Basen Węglowy nr 3	HN 80	0,42	0,34	13,15
45.	Basen Węglowy nr 4	HP 80	0,42	0,34	13,15
46.	Basen Węglowy nr 4	HN 80	0,4	0,34	13,15
47.	Basen Węglowy nr 5	HP 80	-	-	-
48.	Basen Węglowy nr 5	HN 80	0,4	0,32	12,75
49.	Basen Węglowy nr 6	HP 80	-	-	-
50.	Basen Węglowy nr 6	HN 80	0,42	0,34	13,15
51.	Basen Węglowy nr 7	HP 80	0,4	0,3	12,35
52.	Basen Węglowy nr 7	HN 80	0,42	0,32	12,75
53.	Basen Węglowy nr 8	HP 80	0,41	0,28	11,93
54.	Basen Węglowy nr 9 – przy bud. 50	HP 80	-	-	-
55.	Basen Węglowy nr 10	HP 80	0,45	0,3	12,35
63.	Basen Węglowy nr 11	HP 80	-	-	-
64.	Basen Węglowy nr 1A	HP 80	0,41	0,3	12,35
65.	Basen Węglowy nr 2A	HP 80	0,4	0,32	12,75
66.	Basen Węglowy nr 3A	HP 80	0,42	0,34	13,15
67.	Basen Węglowy nr 4A	HP 80	0,4	0,34	13,15
68.	Basen Węglowy nr 5A	HP 80	0,4	0,32	13,15
69.	Basen Węglowy nr 6A	HP 80	0,42	0,28	12,75
70.	Basen Węglowy nr 7A	HP 80	0,42	0,28	11,93
71.	Basen Węglowy nr 8A	HP 80	0,41	0,3	11,93
72.	Basen Węglowy nr 9A	HP 80	0,4	0,3	12,35
73.	Basen Węglowy 10A	HP 80	0,41	0,32	12,75
74.	Basen Węglowy 11A	HP 80	0,39	0,32	12,75
75.	Basen Węglowy 12A	HP 80	0,4	0,32	12,75
76.	Basen Węglowy 13A	HP 80	0,4	0,3	12,35

KK 7894 PORT ŚWINOUJŚCIE (basen południowy)

1.	Basen Południowy nr 1	HN 80	0,39	0,32	12,75
2.	Basen Południowy nr 2	HN 80	0,45	0,28	11,93
3.	Basen Południowy nr 3	HN 80	0,43	0,32	12,75
4.	Basen Południowy nr 4	HN 80	0,41	0,3	12,35
5.	Basen Południowy nr 5	HN 80	0,4	0,32	12,75
6.	Basen Południowy nr 6	HN 80	0,42	0,34	13,15
7.	Basen Południowy nr 7	HN 80	0,4	0,34	13,15
8.	Stacja paliw MPS	HN 80	0,4	0,26	11,5

Ponadto dodatkowym zabezpieczeniem wodnym przeciwpożarowym są zbiorniki wodne znajdujące się na terenie Portu Wojennego Świnoujście.

KK 4381 KARSIBÓR

1.	Nr 38 - przy kotłowni w lesie	HN 80	0,42	0,32	12,75
2.	Przy budynku nr 50	HN 80	0,4	0,28	11,93
3.	Przy budynku nr 63	HN 80	0,4	0,32	12,75
4.	Przy budynku nr 63	HN 80	0,42	0,34	13,15
5.	Przy budynku nr 63	HN 80	0,4	0,28	11,93
6.	Przy budynku nr 86	HN 80	0,4	0,28	11,93
7.	Przy budynku nr 94	HN 80	0,42	0,32	12,75
8.	Przy budynku nr 103	HN 80	0,42	0,26	11,5

17.	Obok budynku nr 40 - plac (2)	HN 80	0,41	0,3	12,35
18.	Obok budynku nr 40 - wejście	HN 80	0,4	0,32	12,75
19.	Obok budynku nr 40-39	HN 80	0,42	0,28	11,93
20.	Obok budynku nr 47 - sala sportowa	HN 80	0,42	0,34	13,15
21.	Obok budynku nr 94	HN 80	0,41	0,32	12,75
22.	Obok budynku nr 170 - myjnia	HN 80	0,39	0,26	11,5
23.	Lądowisko	HN 80	0,4	0,3	12,35
24.	Nadbrzeże	HN 80	0,41	0,28	11,93
KK 4312 STRZELNICA DZIWNÓW					
1.	Naprzeciwno stanowiska dowodzenia	HN 80	0,42	0,26	11,5
KK 4396 BIAŁA GÓRA					
1.	Naprzeciwno bud. 49	HN 80	0,4	0,34	13,15
2.	Naprzeciwno wieży obserwacyjnej	HN 80	0,4	0,26	11,5

Wykonawca jest zobowiązany poinformować o każdej rozbieżności między zapisanymi danymi w tabeli, a faktycznym stanem hydrantów (np. nazwa, typ, parametry, ilość itp).

III. Węże (podlegające próbie ciśnieniowej)

KK 4370

bud 7: wąż W-25/20 płasko składany, BOXMET 2005 - 2 szt.
bud 13: wąż 52/20 płasko składany - 2 szt.
bud 14: wąż W-25/20 płasko składany, BOXMET - 3 szt.
bud 16: wąż W-25/30 półsztywny, BOXMET 2014 - 5 szt.
bud 24: wąż 52/20 płasko składany - 3 szt.
bud 34: wąż 52/20 płasko składany - 7 szt.
bud 35: wąż W-25/15 płasko składany, BOXMET - 3 szt.
bud 36: wąż W-25/20 półsztywny, SUPRON-3 - 3 szt.

KK 4423

bud 2: wąż W-25/20 półsztywny, BOXMET 2005- 1 szt.
wąż W-25/15 płasko składany, BOXMET 2005- 1 szt.
bud 3: wąż W-25/15 płasko składany, BOXMET 2005- 2 szt.

KK 7894

bud 3: wąż W-25/30 półsztywny, BOXMET 2009- 8 szt.
bud 4: wąż W-25/20 płasko składany, BOXMET 2004- 1 szt.
bud 5: wąż 25/20 płasko składany - 3 szt.
bud 7: wąż W-25/20 płasko składany - 6 szt.

KK 8590

bud 15: wąż W-25/20 płasko składany, BOXMET 2003 - 3 szt.

KK 4381

bud 34: wąż W-25/20 płasko składany - 3 szt.
bud 89: wąż 52/20 płasko składany - 2 szt.

KK 7894

bud 1: wąż W-52/20 płasko składany - 3 szt.

KK 4396

bud 50: wąż W-25/20 półsztywny, BIMs PLUS 2007 - 2 szt.

KK 4310

bud 10: wąż W-25/15 płasko składany, BOXMET 2003 - 6 szt.
bud 11: wąż W-25/20 płasko składany, BOXMET 1999 - 3 szt.
bud 13: wąż 2xW-25/15 płasko składany - 3 szt.
bud 23: wąż W-25/20 półsztywny, BOXMET 2008 - 4 szt.
bud 27: wąż 2xW-52/15 płasko składany, SUPRON 3 2015- 9 szt.
bud 19: wąż 2xW-52/15 płasko składany