

Łódź dnia - 28.02.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych w budynku w Łódź przy ul. A. Struga 38 nr lokalu 5

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu -
9. Za mała średnica rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c./kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest -
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne -

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt..... nie należy korzystać z

- termy gazu

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

[Podpis]

Podpis wykonawcy:

[Podpis]

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Łódź dnia - 28.02.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych w budynku w Łódź przy ul. A. Strze 38 nr lokalu 6

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu -
9. Za mała średnica rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c./kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest -
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -

14. Inne - rury 16mm spalinowy

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt. 4, 19 nie należy korzystać z

- 16mm c.o. urządzeń

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

A. Olej



Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Łódź dnia - 28.07.24

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych
w budynku w *Łódź* przy ul. *A. Struga 38* nr lokalu *9*

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stało – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stało – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu -
9. Za mała średnica rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c./kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest -
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne - *zobacz postawione przez kominiarskiego z 16.14.2024 r.*

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt. *11, 14* nie należy korzystać z

- *instalacji grzewczej*

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Łódź dnia -

06.03.2024

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych
w budynku w Łódź przy ul. Armii 30 nr lokalu 20

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu -
9. Za małą średnicę rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c/kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest -
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne -

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt. nie należy korzystać z

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Krysztalina

Łódź dnia - 28.02.24

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych w budynku w *fool.* przy ul. *A. Struga 38* nr lokalu *M*

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu -
9. Za mała średnica rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c./kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest - *160cm c.o. gazowy*
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne - *brak wody w kotle skrzyni*

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt. *12, 13* nie należy korzystać z

- *160cm c.o. gazowy*

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

1102

[Podpis]

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Łódź dnia - 18.07.2024

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych
w budynku w *500* przy ul. *A. Struga 38* nr lokalu *12*

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu - *1 poziom od wstępu*
9. Za małą średnicę rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c/kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest -
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne -

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt. *8* nie należy korzystać z

- *pieca katowickiego 1 poziomu od wstępu*

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

A. Oelgen

159

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Łódź dnia - 28.02.2024

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych
w budynku w 100L. przy ul. A. Struga 38 nr lokalu 13

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu -
9. Za mała średnica rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c./kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest - piec kuchenno 2st
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne -

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt. 12 nie należy korzystać z

- pieca kuchenno 2st

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

A. Dejm

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Łódź dnia - 28.02.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych
w budynku w *Łódź* przy ul. *A. Struga 38* nr lokalu *19/144*

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu -
9. Za małą średnicą rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe boiler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c/kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest -
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -

14. Inne - *nie ma pary w piecu i w tym (I porażki) -*
użytkownik nie może

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt..... nie należy korzystać z

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

A. Olegu

Zawarła

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Łódź dnia - 18.07.2024

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych
w budynku w *Łódź* przy ul. *A. Struga 38* nr lokalu *15*

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stałą – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu -
9. Za mała średnica rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o. gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c./kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest - *pieca w Toruniu*
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne - *My proszę w Toruniu obo ym*

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt. nie należy korzystać z

- *pieca w Toruniu*

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.

Łódź dnia - 28.07.2024

USŁUGI KOMINIARSKIE AG-MAR

Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA – PROTOKÓŁ NR

z okresowej kontroli, przeglądu, zgłoszenia usterki, zgłoszenia awarii przewodów kominowych
w budynku w 6006 przy ul. A. Struga 38 nr lokalu 23 A

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ ŻE:

1. Należy wymienić/zamontować kratkę wentylacyjną, na wysokości 10-15cm od sufitu na kratkę stało – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
2. Odłączyć okap kuchenny/wentylator elektryczny i założyć kratkę wentylacyjną na wysokości 10-15cm od sufitu, stało – czynną wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c., kotłowni.
3. Należy wykonać nawiew w dolnej części drzwi 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/w.c.
4. Należy wykonać nawiew powietrza zewnętrzny o przekroju co najmniej 200cm² do pomieszczenia kuchni/łazienki/przedpokoju/kotłowni.
5. Należy wymienić rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej na rurę posiadającą dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Należy zamontować rurę spalinową od bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego/termy gazowej z prawidłowym spadkiem w stronę urządzenia 5 stopni.
7. Należy zamontować drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera gazowego/kotła c.o. gazowego lub zdejmowaną rurę podłączeniową spalinową z rozetą kominową
8. Niedrożny – brak ciągu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym w pomieszczeniu - 110cm
9. Za mała średnica rury spalinowej łączącej urządzenie gazowe bojler gazowy/kocioł c.o.gazowy należy wymienić na odpowiadającą urządzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/łazienki/w.c/kotłowni należy wykonać
11. Do lokalu należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników okiennych.
12. Nieszczelny przewód kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do którego podłączony jest -
13. Należy zamontować drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne -

Do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w pkt. 8 nie należy korzystać z

- 110cm węglowej

Zapoznałem się z wynikami przeglądu podpis lokatora/właściciela:

Podpis wykonawcy:

A. Orepka

OSI

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia podlegają obowiązkowemu usunięciu przez użytkownika lokalu bądź właściciela, Wspólnotę, Administrację.

Niepotrzebne skreślić / zaznaczony punkt w kółku – dotyczy.