

Nr sprawy: DZP.26.94.2025

Odpowiedź na pytania do treści SWZ nr 2**Dot.: postępowania nr DZP.26.94.2025 Wykonanie robót rozbiórkowych w podziale na 4 części:****Część 1: ul. Okulickiego „Niedźwiadka” bn****Część 2: ul. Próchnika 5 i ul. Odrzańska 18****Część 3: ul. 1 Maja 42 i ul. Bema 37****Część 4: ul. Krośnieńska 8**

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania, które wpłynęły za pośrednictwem platformy zakupowej tj.:

Pytanie: ul. Okulickiego „Niedźwiadka” bn

W zadaniu nr 1 lokalizacja Okulickiego piszecie Państwo, iż należy przenieść linię energetyczną na nowo postawiony słup, o którym nie ma mowy w projekcie, do takiego założenie należy wykonać projekt przebudowy instalacji energetycznej z gestorem sieci i uzyskać jego zgodę więc nierealnym jest wykonanie tego w 90 dni, chyba że Państwo macie odpowiednią dokumentację na wstawienie słupa, prosimy o jej udostępnienie bądź zmianę warunków zamówienia.

Odpowiedź:

Zasilanie jest czynne. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A z którym Inwestor jest w kontakcie. Gestor sieci dokona wyłączenia zasilania na kilka godzin, w tym czasie należy wykonać taki zakres prac, aby umożliwić postawienie słupa. W dalszej kolejności gestor uruchomi zasilanie.

Powyższe odpowiedzi nie **skutkują** zmianą terminów składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, które pozostają bez zmian.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek