



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/13/PN/2025

Zabrze, 15.04.2025 r.

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370 43 07

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

O D P O W I E D Ź nr 3 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

MODERNIZACJA ROZDZIELNI PRĄDU W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

Ze względu na okres okołoswiąteczny, długi czas oczekiwania na oferty od producentów, podwykonawców, oraz skoordynowanie pozyskanych informacji z projektantami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 30.04.2025 co zmaksymalizuje konkurencyjność i precyzję pozyskanych ofert na wykonanie inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2

Proszę o określenie/wyszczególnienie jakiego typu mają być zastosowane mosty pomiędzy rozdzielniami nn, Sn a transformatorami: - kablowe miedziane, - czy szynowe miedziane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie ma sprecyzowanych wymagań dotyczących mostów łączących SN / trafo / nN. Należy je odpowiednio dobrać w projekcie i wykonać w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, tak aby w trakcie pracy nie były narażone na przeciążenia.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatorów z uzwojeniem aluminiowym. Pozwoli to zwiększyć ilość ofert ze względu na dostępność oraz wpłynie pozytywnie na czynniki ekonomiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie nowych transformatorów z uzwojeniem aluminiowym, jednakże musi one spełniać wszystkie aktualne normy europejskie i posiadać komplet dokumentacji.



Odpowiedzi nr 3 na zapytania w sprawie SWZ w postępowaniu pn.
MODERNIZACJA ROZDZIELNI PRĄDU W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”, znak: ZP/13/PN/2025

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie informacji: z Warunków przyłączeniowych wynika że po stronie wykonawcy jest zabudowanie pola wyłącznikowego w projektowanym przez OSD złączu kablowym ZKSN, oraz potwierdzenie informacji iż wybudowanie złącza ZKSN jest po stronie OSD tj. Tauron Dystrybucja.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Po stronie Wykonawcy należy wykonanie połączenia kablowego pomiędzy polem wyłącznikowym i złączem ZKSN.

**Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**