

Gmina Wronki

ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

Wronki, dnia 24 kwietnia 2025 roku

NliPP.271.12.2025

**Wyjaśnienie nr 1 do treści
specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na Budowę drogi gminnej w m. Biezdrowo-Huby w ramach zadania pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu utwardzenia drogi gminnej w m. Biezdrowo-Huby”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „Pzp”, udziela odpowiedzi na pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej, „SWZ”), które wpłynęło w dniu 23 kwietnia 2025 r.:

Pytanie: W związku z przygotowaniem oferty na w/w przetarg przesyłam zapytanie 1. Pozycja przedmiarze w dziale 6 poz. 3 CEN 501-04-02-01-00 Studnia kablowa rozdzielcza SK-2 prefabrykowana wieloelementowa w gruncie kategorii 1-2 w pokrywą typu ciężkiego klasy D400 i wykonaniem podbudowy dodatkowej przed i za studnią na długości 2 m – 6 szt. W specyfikacji technicznej jest informacja, iż na ciągach kanału technologicznego należy wbudować studnie typu SK-2 i SKR1. Zgodnie z projektem technicznym należy wbudować studnie kablowe typu SKR-2. Proszę o informację jakiego typu studnie mają zostać wbudowane.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że należy zastosować studnię SK-2 z pokrywą typu ciężkiego klasy D400.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

z up. BURMISTRZA
Marek Hübner-Koza
Kierownik Referatu
Nieruchomości, Inwestycji
i Planowania Przestrzennego